

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304002899



Carlo Gavazzi Ltd. (生产者) 及广州思瑞普医疗科技有限责任公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Carlo Gavazzi Ltd. (生产者) 及广州思瑞普医疗科技有限责任公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Carlo Gavazzi Ltd.  
生产者地址: 广州市南沙区海滨路181号2301房之一  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 电机软起动器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.6-2016  
生产企业名称: Carlo Gavazzi Ltd.  
生产企业地址: BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

## 生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.  
地址: 广州市南沙区海滨路181号2301房之一  
联系人: Shana Atkins  
电话: +356 23601608  
电子邮箱: SAtkins@carlogavazzi.com.mt  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: Malta/马耳他  
指定签字人:   
签章:

## 授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司  
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一  
联系人: 薛楠  
电话: 13925165638  
电子邮箱: info@ccg-certification.com  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: 广州  
指定签字人:   
签章:

**CARLO GAVAZZI LTD.**  
**BLB042, Bulebel Industrial Estate**  
**Zejtun ZTN 3000, Malta**



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002899

产品系列、型号、规格:

RSBT; Ui: 630V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V, AC400V; Ith= Ie: 16A (RSBT..16.V...); Ith= Ie: 25A (RSBT..25.V...); Ith= Ie: 32A (RSBT..32.V...); 外壳防护等级: IP20; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P. 型号解释见附件

## 生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.  
地址: 广州市南沙区海滨路181号2301房之一  
联系人: Shana Atkins  
电话: +356 23601608  
电子邮箱: SAtkins@carlogavazzi.com.mt  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: Malta/马耳他  
指定签字人:   
签章:

**CARLO GAVAZZI LTD.**  
BLB042, Bulebel Industrial Estate  
Zejtun ZTN 3000, Malta

## 授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司  
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一  
联系人: 薛栎  
电话: 13925165638  
电子邮箱: info@ccg-certification.com  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: 广州  
指定签字人:   
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002899

产品系列、型号、规格(附件):

**型号的解释:**

NOMENCLATURE BREAKDOWN AND RATINGS FOR RSBT 45MM Series:

RSB	I	40	16	E	V5	I	HP	V	XXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

- I - Designated basic series:  
RSB - Compressor Softstarter
- II - Construction Type:  
T - 3 Phase Compressor
- III - Rated Operational Voltage:  
22 - 220 Vac (+/-15%)  
40 - 400 Vac (+/-15%)
- IV - Nominal IEC current rating (UL FLA current at 220 Vac):  
16 - max. 16 A  
25 - max. 25 A  
32 - max. 32 A
- V - Control Voltage:  
E - 110-400 Vac (+/-15%)
- VI - Options:  
V1 - Without RFPM Auxiliary Relay Module  
V2 - With RFPM Auxiliary Relay Module  
  
VC - With Modbus Module  
V5 - UL approved, Without RFPM Auxiliary Relay Module  
V6 - UL approved, With RFPM Auxiliary Relay Module
- VII Options:  
0 - Without Din-Rail Adaptor  
1 - With Din-Rail Adaptor
- VIII Options:  
HP - With HP algorithm  
Blank - Without HP algorithm
- IX - VDE Approval (optional):  
V - VDE approved  
Blank - Not VDE approved
- X - Function (optional):  
xxxx - Special function  
Blank - Standard function

**型号的解释:**

NOMENCLATURE BREAKDOWN AND RATINGS FOR RSBT 45MM Series:

RSB	I	40	16	E	V5	I	HP	V	XXXX
-----	---	----	----	---	----	---	----	---	------

**生产者联系信息**

名称: Carlo Gavazzi Ltd.  
地址: 广州市南沙区海滨路181号2301房之一1  
联系人: Shana Atkins  
电话: +356 23601608  
电子邮箱: SAtkins@carlogavazzi.com.mt  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: Malta/马耳他  
指定签字人:   
签章:

**授权代表信息**

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司  
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一1  
联系人: 薛枏  
电话: 13925165638  
电子邮箱: info@ccg-certification.com  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: 广州  
指定签字人:   
签章:

**CARLO GAVAZZI LTD.**  
BLB042, Bulebel Industrial Estate  
Zejtun ZTN 3000, Malta



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002899

产品系列、型号、规格(附件):

- |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|
- I - Designated basic series:  
RSB – Compressor Softstarter
  - II - Construction Type:  
T – 3 Phase Compressor
  - III - Rated Operational Voltage:  
22 – 220 Vac (+/-15%)  
40 – 400 Vac (+/-15%)
  - IV - Nominal IEC current rating (UL FLA current at 220 Vac):  
16 – max. 16 A  
25 – max. 25 A  
32 – max. 32 A
  - V - Control Voltage:  
E – 110-400 Vac (+/-15%)
  - VI - Options:  
V1 – Without RFPM Auxiliary Relay Module  
V2 – With RFPM Auxiliary Relay Module  
  
VC – With Modbus Module  
V5 – UL approved, Without RFPM Auxiliary Relay Module  
V6 – UL approved, With RFPM Auxiliary Relay Module
  - VII Options:  
0 – Without Din-Rail Adaptor  
1 – With Din-Rail Adaptor
  - VIII Options:  
HP – With HP algorithm  
Blank – Without HP algorithm
  - IX - VDE Approval (optional):  
V – VDE approved  
Blank – Not VDE approved
  - X - Function (optional):  
xxxx – Special function  
Blank – Standard function

## 生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.  
地址: 广州市南沙区海滨路181号2301房之一1  
联系人: Shana Atkins  
电话: +356 23601608  
电子邮箱: SATkins@carlogavazzi.com.mt  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: Malta/马耳他  
指定签字人:   
签章:

**CARLO GAVAZZI LTD.**  
**BLB042, Bulebel Industrial Estate**  
**Zejtun ZTN 3000, Malta**

## 授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司  
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一1  
联系人: 薛楠  
电话: 13925165638  
电子邮箱: info@ccg-certification.com  
自我声明时间: 2020-11-19  
自我声明地点: 广州  
指定签字人:   
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。